

**Clients**

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de clients</b>	<b>1 943</b>	<b>1 978</b>	<b>19 362</b>	<b>405 035</b>
<i>dont clients HTA</i>	5	5	39	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	29	30	201	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	1 909	1 943	19 122	400 340
Consommation BT (MWh)	15 421	14 122	141 420	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	796	772	7 715	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	15 599	8 806	41 419	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	304 191	260 370	994	24 231

\*

**C1 à C5** : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

**ICS** : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

**Production d'énergie renouvelable**

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	73	89	784	16 444
Nombre de producteurs HTA	2	2	5	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	22 847	45 091	56 860	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	24 776	24 928	40 501	902 613

\*

**DCP** : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

**Qualité de l'énergie distribuée**

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Temps moyen de coupure par client en minutes</b>	<b>178</b>	<b>598</b>	<b>201</b>	<b>164</b>
Critère B BT *	7	64	41	43
Critère B HTA	170	534	160	118
Critère B amont	3	0	0	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	149	128	63	45
<i>dont travaux BT</i>	2	10	6	10
<i>dont travaux HTA</i>	146	118	57	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	29	470	139	116
<i>dont incidents BT</i>	5	54	35	33
<i>dont incidents HTA</i>	24	416	104	83
Nombre de clients mal-alimentés *	15	3	153	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	3	3	25	458

\*

**Critère B** : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

**Nombre de clients mal alimentés** : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

**Nombre de départs mal alimentés** : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

## Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>577</b>	<b>10 493</b>
Aériens nus	7	7	37	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	2	1	5	150
Aériens torsadés	35	34	274	4 399
Souterrains	22	23	265	5 113
Part en souterrain (%)	34	36	46	49
Âge moyen (ans)	29	29	28	28

## Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>531</b>	<b>10 130</b>
Aériens	51	50	282	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	41	41	249	3 931
Part en souterrain (%)	45	45	47	39
Âge moyen (ans)	30	31	30	31

## Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de postes HTA/BT</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>643</b>	<b>12 289</b>
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	0	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	49	48	287	5 504
<i>dont postes au sol</i>	43	45	356	6 683
Part des postes au sol (%)	47	48	55	54
Âge moyen (ans)	28	28	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.