

## Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de clients</b>	<b>1 160</b>	<b>1 164</b>	<b>34 148</b>	<b>405 035</b>
<i>dont clients HTA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107</i>	<i>719</i>
<i>dont clients BT C4 *</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>409</i>	<i>3 976</i>
<i>dont clients BT C5</i>	<i>1 151</i>	<i>1 155</i>	<i>33 632</i>	<i>400 340</i>
Consommation BT (MWh)	8 835	8 258	243 196	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	448	446	13 292	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			184 904	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			3 847	24 231

\*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

## Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	82	98	1 960	16 444
Nombre de producteurs HTA	1	2	20	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	17 781	19 863	229 192	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	11 500	16 156	156 902	902 613

\*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

## Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Temps moyen de coupure par client en minutes</b>	<b>68</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>164</b>
Critère B BT *	33	11	21	43
Critère B HTA	31	95	77	118
Critère B amont	0	0	0	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	29	12	42	45
<i>dont travaux BT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>10</i>
<i>dont travaux HTA</i>	<i>29</i>	<i>12</i>	<i>34</i>	<i>36</i>
Critère B pour incidents (HTA et BT)	36	94	56	116
<i>dont incidents BT</i>	<i>33</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>33</i>
<i>dont incidents HTA</i>	<i>2</i>	<i>83</i>	<i>43</i>	<i>83</i>
Nombre de clients mal-alimentés *	20	4	463	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	2	1	67	458

\*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+/- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

## Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1 144</b>	<b>10 493</b>
Aériens nus	1	1	137	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>31</i>	<i>150</i>
Aériens torsadés	24	24	505	4 399
Souterrains	14	14	501	5 113
Part en souterrain (%)	35	35	44	49
Âge moyen (ans)	28	29	28	28

## Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>1 364</b>	<b>10 130</b>
Aériens	48	48	917	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>16</i>
Souterrains	9	15	447	3 931
Part en souterrain (%)	16	24	33	39
Âge moyen (ans)	38	36	33	31

## Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de postes HTA/BT</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>1 513</b>	<b>12 289</b>
<i>dont cabines hautes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>102</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>766</i>	<i>5 504</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>721</i>	<i>6 683</i>
Part des postes au sol (%)	39	39	48	54
Âge moyen (ans)	30	31	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.