

LA CHAPELLE-LAUNAY

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	1 417	1 438	19 362	405 035
<i>dont clients HTA</i>	1	1	39	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	8	8	201	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	1 408	1 429	19 122	400 340
Consommation BT (MWh)	10 196	9 848	141 420	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	526	529	7 715	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			41 419	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			994	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	62	78	784	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	5	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	151	161	56 860	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	193	471	40 501	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	91	247	201	164
Critère B BT *	3	33	41	43
Critère B HTA	86	214	160	118
Critère B amont	0	0	0	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	10	30	63	45
<i>dont travaux BT</i>	1	3	6	10
<i>dont travaux HTA</i>	9	27	57	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	79	217	139	116
<i>dont incidents BT</i>	2	30	35	33
<i>dont incidents HTA</i>	77	188	104	83
Nombre de clients mal-alimentés *	15	20	153	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	3	5	25	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+/- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	40	40	577	10 493
Aériens nus	1	1	37	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	0	0	5	150
Aériens torsadés	22	21	274	4 399
Souterrains	17	18	265	5 113
Part en souterrain (%)	43	44	46	49
Âge moyen (ans)	27	28	28	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	27	27	531	10 130
Aériens	21	21	282	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	6	6	249	3 931
Part en souterrain (%)	23	23	47	39
Âge moyen (ans)	37	38	30	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	41	41	643	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	0	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	19	18	287	5 504
<i>dont postes au sol</i>	22	23	356	6 683
Part des postes au sol (%)	54	56	55	54
Âge moyen (ans)	33	33	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.