

LA CHEVROLIERE

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	3 152	3 191	20 479	405 035
<i>dont clients HTA</i>	11	13	45	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	54	53	243	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	3 087	3 125	20 191	400 340
Consommation BT (MWh)	24 359	22 712	145 598	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	1 276	1 252	7 981	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	33 515	30 552	68 451	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	569 495	606 163	1 430	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	130	174	1 217	16 444
Nombre de producteurs HTA	1	1	13	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	927	1 026	105 402	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	1 075	1 429	58 213	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	153	279	161	164
Critère B BT *	31	34	21	43
Critère B HTA	121	242	129	118
Critère B amont	3	3	10	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	59	43	30	45
<i>dont travaux BT</i>	4	22	9	10
<i>dont travaux HTA</i>	56	20	21	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	92	233	121	116
<i>dont incidents BT</i>	27	11	13	33
<i>dont incidents HTA</i>	65	222	108	83
Nombre de clients mal-alimentés *	11	48	117	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	3	5	16	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	76	76	488	10 493
Aériens nus	5	4	31	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	0	0	3	150
Aériens torsadés	27	27	174	4 399
Souterrains	43	45	281	5 113
Part en souterrain (%)	58	59	58	49
Âge moyen (ans)	25	25	26	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	69	69	468	10 130
Aériens	36	36	272	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	0	16
Souterrains	32	32	196	3 931
Part en souterrain (%)	47	47	42	39
Âge moyen (ans)	29	30	30	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	90	90	603	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	1	1	4	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	34	34	256	5 504
<i>dont postes au sol</i>	55	55	343	6 683
Part des postes au sol (%)	61	61	57	54
Âge moyen (ans)	29	30	29	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.