

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	413	419	34 148	405 035
<i>dont clients HTA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107</i>	<i>719</i>
<i>dont clients BT C4 *</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>409</i>	<i>3 976</i>
<i>dont clients BT C5</i>	<i>409</i>	<i>415</i>	<i>33 632</i>	<i>400 340</i>
Consommation BT (MWh)	3 511	3 494	243 196	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	171	176	13 292	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			184 904	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			3 847	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	28	34	1 960	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	20	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	927	920	229 192	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	607	828	156 902	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	129	62	98	164
Critère B BT *	7	44	21	43
Critère B HTA	122	18	77	118
Critère B amont	0	0	0	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	122	57	42	45
<i>dont travaux BT</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>8</i>	<i>10</i>
<i>dont travaux HTA</i>	<i>122</i>	<i>18</i>	<i>34</i>	<i>36</i>
Critère B pour incidents (HTA et BT)	7	5	56	116
<i>dont incidents BT</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>33</i>
<i>dont incidents HTA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43</i>	<i>83</i>
Nombre de clients mal-alimentés *	5	18	463	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	1	1	67	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	23	24	1 144	10 493
Aériens nus	6	6	137	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	2	2	31	150
Aériens torsadés	12	12	505	4 399
Souterrains	4	5	501	5 113
Part en souterrain (%)	19	22	44	49
Âge moyen (ans)	31	31	28	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	27	28	1 364	10 130
Aériens	25	25	917	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	2	16
Souterrains	2	2	447	3 931
Part en souterrain (%)	8	8	33	39
Âge moyen (ans)	37	38	33	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	33	33	1 513	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	1	1	26	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	23	23	766	5 504
<i>dont postes au sol</i>	9	9	721	6 683
Part des postes au sol (%)	27	27	48	54
Âge moyen (ans)	31	32	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.