

## MAISON-SUR-SEVRE

## Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de clients</b>	<b>1 429</b>	<b>1 444</b>	<b>28 717</b>	<b>405 035</b>
<i>dont clients HTA</i>	0	0	64	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	4	5	296	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	1 425	1 439	28 357	400 340
Consommation BT (MWh)	9 599	9 251	196 096	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	489	516	10 823	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			85 144	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			1 901	24 231

\*

**C1 à C5** : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

**ICS** : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

## Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	66	78	1 576	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	18	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	575	626	99 199	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	530	578	74 663	902 613

\*

**DCP** : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

## Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Temps moyen de coupure par client en minutes</b>	<b>104</b>	<b>207</b>	<b>131</b>	<b>164</b>
Critère B BT *	2	26	28	43
Critère B HTA	102	182	98	118
Critère B amont	0	0	5	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	95	101	45	45
<i>dont travaux BT</i>	1	10	8	10
<i>dont travaux HTA</i>	94	91	37	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	8	106	81	116
<i>dont incidents BT</i>	1	16	20	33
<i>dont incidents HTA</i>	7	90	61	83
Nombre de clients mal-alimentés *	2	1	247	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	1	1	35	458

\*

**Critère B** : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

**Nombre de clients mal alimentés** : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

**Nombre de départs mal alimentés** : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

## Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>675</b>	<b>10 493</b>
Aériens nus	2	2	38	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	0	0	4	150
Aériens torsadés	15	15	266	4 399
Souterrains	14	14	371	5 113
Part en souterrain (%)	46	46	55	49
Âge moyen (ans)	26	27	27	28

## Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>629</b>	<b>10 130</b>
Aériens	22	22	356	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	2	16
Souterrains	6	6	272	3 931
Part en souterrain (%)	22	22	43	39
Âge moyen (ans)	32	33	31	31

## Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de postes HTA/BT</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>810</b>	<b>12 289</b>
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	3	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	21	21	309	5 504
<i>dont postes au sol</i>	21	21	498	6 683
Part des postes au sol (%)	50	50	61	54
Âge moyen (ans)	27	28	28	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.