

Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients	15 890	16 046	49 939	405 035
<i>dont clients HTA</i>	17	19	53	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	188	187	392	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	15 685	15 840	49 494	400 340
Consommation BT (MWh)	103 075	98 964	291 701	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	5 350	5 553	16 470	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)	24 956	24 183	63 982	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)	483 932	493 634	1 430	24 231

*

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	288	415	1 655	16 444
Nombre de producteurs HTA	1	0	6	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	1 550	1 702	133 014	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	2 002	2 659	69 606	902 613

*

DCP : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	63	67	167	164
Critère B BT *	30	39	52	43
Critère B HTA	34	28	115	118
Critère B amont	0	8	3	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	35	15	37	45
<i>dont travaux BT</i>	19	8	13	10
<i>dont travaux HTA</i>	16	7	25	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	29	51	129	116
<i>dont incidents BT</i>	11	31	39	33
<i>dont incidents HTA</i>	18	20	90	83
Nombre de clients mal-alimentés *	117	50	645	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	13	9	49	458

*

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+/- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	274	274	986	10 493
Aériens nus	30	30	95	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	3	2	8	150
Aériens torsadés	80	79	331	4 399
Souterrains	163	164	560	5 113
Part en souterrain (%)	59	60	57	49
Âge moyen (ans)	28	29	26	28

Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres	191	192	806	10 130
Aériens	79	78	402	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	112	113	404	3 931
Part en souterrain (%)	59	59	50	39
Âge moyen (ans)	29	30	29	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	254	257	1 030	12 289
<i>dont cabines hautes</i>	2	2	7	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	61	61	349	5 504
<i>dont postes au sol</i>	191	194	674	6 683
Part des postes au sol (%)	75	75	65	54
Âge moyen (ans)	28	29	28	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.