

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES Sud Retz Atlantique

# SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE

## Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de clients</b>	<b>826</b>	<b>835</b>	<b>16 360</b>	<b>405 035</b>
<i>dont clients HTA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>719</i>
<i>dont clients BT C4 *</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>197</i>	<i>3 976</i>
<i>dont clients BT C5</i>	<i>818</i>	<i>828</i>	<i>16 127</i>	<i>400 340</i>
Consommation BT (MWh)	6 648	6 272	118 545	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	328	337	6 467	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			29 675	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			683	24 231

\*

**C1 à C5** : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

**ICS** : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

## Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	73	77	1 022	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	14	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	4 643	4 953	158 739	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	3 144	3 155	82 297	902 613

\*

**DCP** : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

## Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Temps moyen de coupure par client en minutes</b>	<b>527</b>	<b>88</b>	<b>233</b>	<b>164</b>
Critère B BT *	50	69	42	43
Critère B HTA	476	8	184	118
Critère B amont	0	11	7	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	174	24	74	45
<i>dont travaux BT</i>	<i>21</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>10</i>
<i>dont travaux HTA</i>	<i>154</i>	<i>7</i>	<i>60</i>	<i>36</i>
Critère B pour incidents (HTA et BT)	352	53	152	116
<i>dont incidents BT</i>	<i>30</i>	<i>52</i>	<i>28</i>	<i>33</i>
<i>dont incidents HTA</i>	<i>323</i>	<i>1</i>	<i>124</i>	<i>83</i>
Nombre de clients mal-alimentés *	4	0	136	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	1	0	19	458

\*

**Critère B** : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

**Nombre de clients mal alimentés** : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

**Nombre de départs mal alimentés** : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

## Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>517</b>	<b>10 493</b>
Aériens nus	2	2	44	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	0	0	6	150
Aériens torsadés	9	9	221	4 399
Souterrains	15	15	251	5 113
Part en souterrain (%)	57	57	49	49
Âge moyen (ans)	22	23	27	28

## Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>594</b>	<b>10 130</b>
Aériens	28	28	407	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	0	0	1	16
Souterrains	7	7	187	3 931
Part en souterrain (%)	20	21	31	39
Âge moyen (ans)	31	32	31	31

## Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de postes HTA/BT</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>740</b>	<b>12 289</b>
<i>dont cabines hautes</i>	0	0	8	102
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	16	16	362	5 504
<i>dont postes au sol</i>	25	25	370	6 683
Part des postes au sol (%)	61	61	50	54
Âge moyen (ans)	25	26	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.