

# SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON

## Clients

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de clients</b>	<b>1 104</b>	<b>1 118</b>	<b>28 717</b>	<b>405 035</b>
<i>dont clients HTA</i>	1	1	64	719
<i>dont clients BT C4 *</i>	17	16	296	3 976
<i>dont clients BT C5</i>	1 086	1 101	28 357	400 340
Consommation BT (MWh)	8 306	8 217	196 096	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)	423	450	10 823	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)			85 144	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)			1 901	24 231

\*

**C1 à C5** : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

**ICS** : Informations Commerciales Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

## Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	76	99	1 576	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	18	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	868	888	99 199	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	794	1 000	74 663	902 613

\*

**DCP** : Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

## Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Temps moyen de coupure par client en minutes</b>	<b>61</b>	<b>91</b>	<b>131</b>	<b>164</b>
Critère B BT *	56	29	28	43
Critère B HTA	1	50	98	118
Critère B amont	4	12	5	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	11	8	45	45
<i>dont travaux BT</i>	10	1	8	10
<i>dont travaux HTA</i>	1	8	37	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	46	71	81	116
<i>dont incidents BT</i>	46	29	20	33
<i>dont incidents HTA</i>	0	42	61	83
Nombre de clients mal-alimentés *	9	10	247	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	3	1	35	458

\*

**Critère B** : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

**Nombre de clients mal alimentés** : Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

**Nombre de départs mal alimentés** : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

## Réseau basse tension (BT)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>675</b>	<b>10 493</b>
Aériens nus	0	0	38	980
<i>dont aériens nus de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>150</i>
Aériens torsadés	9	9	266	4 399
Souterrains	15	16	371	5 113
Part en souterrain (%)	62	62	55	49
Âge moyen (ans)	22	23	27	28

## Réseau moyenne tension (HTA)

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Longueur totale en kilomètres</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>629</b>	<b>10 130</b>
Aériens	22	22	356	6 199
<i>dont aériens de faible section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>16</i>
Souterrains	12	12	272	3 931
Part en souterrain (%)	35	35	43	39
Âge moyen (ans)	34	35	31	31

## Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
<b>Nombre total de postes HTA/BT</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>810</b>	<b>12 289</b>
<i>dont cabines hautes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>102</i>
<i>dont H61 (sur poteau)</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>309</i>	<i>5 504</i>
<i>dont postes au sol</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>498</i>	<i>6 683</i>
Part des postes au sol (%)	50	50	61	54
Âge moyen (ans)	30	31	28	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.