

EPCI

COMMUNAUTE DE COMMUNES de la Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE)

SAINT-MOLF

Clients

		2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de clients		1 533	1 541	46 626	405 035
	dont clients HTA	0	0	43	719
	dont clients BT C4 *	10	10	353	3 976
	dont clients BT C5	1 523	1 531	46 230	400 340
Consommation BT (MWh)		10 891	10 706	252 414	2 634 676
Recettes acheminement BT (k€)		549	576	14 517	146 303
Consommation HTA hors ICS * (MWh)				104 888	1 139 975
Recettes acheminement HTA hors ICS * (k€)				1 993	24 231

C1 à C5 : Catégories de clients segmentés selon le type de tension (moyenne ou basse) et le niveau de puissance.

ICS: Informations Commercialement Sensibles. Les recettes d'acheminement et les données de consommation ne sont pas communiquées lorsque le nombre de clients HTA est inférieur à 4.

Production d'énergie renouvelable

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre de producteurs BT	52	65	879	16 444
Nombre de producteurs HTA	0	0	2	140
Energie injectée hors DCP * (MWh)	159	174	5 779	1 555 837
Puissance totale hors DCP * (kW)	216	253	7 995	902 613

DCP: Données à Caractère Personnel. La production d'énergie et la puissance installée en basse tension ne sont pas communiquées lorsque le nombre de producteurs BT est inférieur à 10.

Qualité de l'énergie distribuée

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Temps moyen de coupure par client en minutes	25	856	165	164
Critère B BT *	16	121	66	43
Critère B HTA	9	734	92	118
Critère B amont	0	0	7	4
Critère B pour travaux (HTA et BT)	15	67	28	45
dont travaux BT	6	19	11	10
dont travaux HTA	9	48	16	36
Critère B pour incidents (HTA et BT)	11	789	130	116
dont incidents BT	10	103	55	33
dont incidents HTA	0	686	75	83
Nombre de clients mal-alimentés *	0	0	351	3 853
Nombre de départs mal-alimentés *	0	0	17	458

Critère B : Durée moyenne de coupure perçue par un client BT.

Nombre de clients mal alimentés: Nombre d'usagers dont la tension se situe hors de la plage réglementaire des 230 V (+- 10%).

Nombre de départs mal alimentés : Nombre de départs avec au moins un usager hors de la plage réglementaire.

Réseau basse tension (BT)

		2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres		40	40	840	10 493
Aériens nus		2	2	61	980
	dont aériens nus de faible section	0	0	3	150
Aériens torsadés		17	16	261	4 399
Souterrains		21	21	517	5 113
Part en souterrain (%)		52	53	62	49
Âge moyen (ans)		26	27	29	28

Réseau moyenne tension (HTA)

		2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Longueur totale en kilomètres		34	34	545	10 130
Aériens		23	23	242	6 199
	dont aériens de faible section	0	0	2	16
Souterrains		11	11	303	3 931
Part en souterrain (%)		32	32	56	39
Âge moyen (ans)		32	33	32	31

Postes de transformation HTA/BT

	2022	2023	EPCI 2023	TE44 2023
Nombre total de postes HTA/BT	43	43	723	12 289
dont cabines h	autes 0	0	2	102
dont H61 (sur po	iteau) 21	21	197	5 504
dont postes	au sol 22	22	524	6 683
Part des postes au sol (%)	51	51	72	54
Âge moyen (ans)	31	32	30	29

Les données proviennent de fichiers transmis annuellement par l'exploitant Enedis dans le cadre du contrôle de la concession.